

Retro-Line® Mini

Système qui Protège du Gel un Tuyau d'Eau Potable à Petit Diamètre

Instructions d'Installation

Renseignement Généraux

Les systèmes Retro-Line Mini sont un système interne (dans le tuyau) pour protégé contre le gel, l'alimentation en eau domestique. Adaptables à TOUTES les zones de gel naturel où la protection ne peut être obtenue. Ce sont des produits de haute performance conçus pour travailler dans des environnements froids et difficiles. Les produits Retro-Line Mini sont adaptable à de nombreux types d'applications. La configuration du système requise variera considérablement et sera traiter en fonction des conditions du terrain.

Il est recommandé que l'installation du système Retro-Line Mini soit faite par une personne de métier qualifiée. Ceci, pour assurer la performance optimale dans tous les cas. Les variables incluent : Travaux sur des conduites existantes - l'enfouissement peu profond dans le sol ou dans sur surface rocheuse, en particulier lorsque le contrôle avec thermostat n'est pas possible - installations à l'air libre au-dessus du sol et isolées - avec ou sans contrôle thermostat.

Les thermostats et les minuteries sont optionnels, mais devraient être considérés pour chaque application pour une économie d'énergie. L'utilisation d'un isolant devrait aussi être considérée pour les temps froid et l'efficacité d'énergie.

- Cet ensemble de câble de chauffage sera installé conformément au Code Électrique national (les USA) ou le Code Électrique canadien.
- Il est impératif d'utiliser un isolant là où les tuyaux sont exposés à la température ambiante extérieur. (Épaisseur de 1/2 pouce Minimum). Heat-Line offre une mousse à cellules fermées, feuille de métal/ type de bulle d'air et autres. D'autres type d'isolant de conditions climatiques peuvent aussi être utilisés.
- Retro-Line Mini peut être utilisée même lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le tuyau. Retro-Line Mini NE FERA PAS fondre votre tuyau. En cas de panne d'électricité votre système pourrait geler. Le système redémarrera automatiquement après la restauration du pouvoir et dégèlera de nouveau. Dans la plupart des cas aucun dégâts au tuyau ne sera constaté.
- Lors de l'installation dans des tuyaux métalliques, toujours s'assurer qu'il n'y a pas d'imperfections et que les tuyaux sont bien lisses.

Retro-Line Mini est un produit de technologie avancée. Manipulez-le avec le soin . Assurez-vous de ne pas endommager; a gaine extérieur du câble.

Assurez-vous de lire au complet les directives de sécurité pour l'installation avant de commencer.

Homologations



Usage P and X
Installation Type D USA Eau Potable NSF/ANSI 61

Eau Potable




Table des Matières

Retro-Line Mini l'Installation Standard	2
Retro-Line l'Installation IP	6
Raccordement du Circuit Électrique	10

Emplacement de Capteur de Thermostat et l'Installation d'Isolation	12
Garantie Limitée	13
Formulaire de Demande de Garantie Prolongée	14

⚠ AVERTISSEMENT:

Précautions Importantes et les Règles de Sécurité pour l'installation et le fonctionnement.

- Lisez attentivement les règles et directives. Ne pas les suivre pourrait causer des blessures corporelle sérieuses ou le dommage à la propriété.
- Vérifiez le code du bâtiment local de pour la plomberie et le code local pour l'électricité avant l'installation. Vous devez respecter leurs règles. Retro-Line Mini est certifié cCSAus l'eau potable NSF/ANSI 61 approuvé pour l'utilisation au Canada et aux États-Unis.
- Avant de commencer, faites vérifier votre système électrique par un électricien afin de vous assurez qu'il est correctement branché.
- N'installez pas le point de jonction de connexion en T Retro-Line Mini d'une manière qui rendrait le système inutilisable.

- N'enfouissez pas le point de connexion sous terre ou dans un endroit susceptible d'être inondé.
- Avant d'installer ou de réparer votre Retro-Line Mini ASSUREZ VOUS que la source de pouvoir est débranchée.
- N'utilisez pas de fil de rallonge.
- Heat-Line ne recommande pas l'utilisation de tuyaux en polyéthylène non certifiés ou non conformes aux normes de l'industrie lors de l'utilisation du modèle standard Retro-Line Mini. Les raccords à compression Philmac fournis avec les produits du modèle Retro-Line Mini Standard sont certifiés cCSAus pour une utilisation avec des tuyaux en polyéthylène certifiés. Si une tuyauterie non certifiée ou non conforme à l'industrie est installée, comme du polyéthylène à paroi mince, une personne de métier agréée doit vérifier l'installation et certifier que le raccord Philmac a une compression sûre. Un test

de pression du système avant l'entretien est fortement recommandé pour assurer une connexion correcte.

- Retro-Line Mini N'EST PAS approuvé ou conçu pour être utilisé dans les drains et les égouts. Pour les drains et les égouts utilisés les systèmes Heat-Line, Paladin, Série EXT, Retro-DWS, Retro-FM ou CARAPACE.
- Ne touchez jamais ou changez l'appareil électrique associé à votre système Retro-Line Mini.
- Vérifiez des résidences inoccupées régulièrement pour vous assurer que tous les systèmes opèrent correctement.
- Utiliser avec l'eau froide uniquement.

EN EXÉCUTANT LE TRAVAIL OU LES RÉPARATIONS SUR VOTRE SYSTÈME D'EAU SOYEZ SÛR DE DÉBRANCHER LE SYSTÈME RETRO-LINE MINI DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.



Retro-Line® Mini (Modèle Standard)

Système qui Protège du Gel un Tuyau d'Eau Potable à Petit Diamètre

Instructions d'Installation



Description

Le modèle standard de Retro-Line Mini est fourni avec un raccord en Té à compression d'une grandeur spécifique à l'interface dans DI ou DE le tuyau polyéthylénique. Le raccord pour le type de tuyau polyéthylénique DE et est disponible dans diamètre de tube de cuivre (CTS) et les grandeurs diamètre d'adaptateur mâle (IPS). Le diamètre et le type de tuyau doit être spécifié au moment de placer une commande. Voir les différents code de produits ci-dessous.

Remarque: Pour les diamètres de tuyau supérieurs à 1 pouce CTS, voir le système Retro-Line de Heat-Line.

Contenu de la Trousse

Quantité	Description
1	Retro-Line Mini Longueur prédéterminée (GFC illustré)
1	Optionnel – Ensemble de Corde C/S branchment direct

Accessoires Optionnels

HLJ-STAT	NEMA 1 objet Générale 120 V Thermostat seulement enfichable
HLA-120	NEMA 1 objet Générale 120 V Thermostat seulement enfichable
GFA-STAT	Thermostat réglable NEMA 4X 120 V/240 V 30 Amp (pour modèles CS) muni d'un DDFI
MA-10	GFCI/ELCI Dispositif de Protection des équipements électriques

Tableau de Commande pour Retro-Line Mini


Exemple: RLM - 3 - 050 - 130 - ID - CS		
Produit	RLM	120 volt Retro-Line Mini
Puissance	3	3 W/pied @ 50°F (10 W/m @ 10°C)
	5	5 W/pied @ 50°F (16 W/m @ 10°C)
Diamètre du Tuyau	050	Diamètre du tuyau ½" *
	075	Diamètre du tuyau ¾"
	100	Diamètre du tuyau 1" **
		*ID tuyau seul
		**CTS tuyau seul
		Type d'Ensemble de Corde
		GFC Faute de Terre à Protégée 5-15P 120V
		CS Ensemble de Corde (Pas de GFCI)
		Type et Diamètre du Tuyau
		ID Diamètre interne du tuyau D.I.
		CTS Taille des tubes en cuivre Té CTS fitting
		OD Diamètre extérieur du tuyau Té OD-IPS fitting
		Longueur du Câble de Chauffage
		3 W/pied 120 V longueur max 130 pied
		5 W/pied 120 V longueur max 100 pied

REMARQUE: Le câble chauffant est mesuré et coupé à la longueur du système commandé. Une partie de cette longueur demeure dans le raccord d'interface, réduisant légèrement la longueur totale du système assemblé. Le diamètre intérieur du tuyau doit être égal ou supérieur à 0,485". Utiliser avec l'eau froide uniquement.


L'Installation Standard de Retro-Line Mini

1

- Enlevez soigneusement de la bobine votre système Retro-Line Mini. Il vient complet avec toutes les pièces. La bobine n'est pas fournie pour système de moins de 40'.



- Il est conseillé d'installer le Retro-Line Mini à son propre circuit (de 15 ampères) par un électricien qualifiée. **N'utilisez pas un fil de rallonge.**



2


- Déterminez le point d'entrée dans le tuyau. Retro-Line Mini est commandé par longueur de système. (Voyez Renseignements de commande pour Retro-Line Mini à la page 2).
- Coupez une section du tuyau pour avoir accès, de préférence à l'intérieur de l'établissement et près de votre source d'énergie. (Tableau de référence ci-dessous)

AVIS: Ne pas couper le tuyau trop court. Il est nécessaire de tirer le tuyau dans le raccord en faisant l'articulation.

Diamètre et Type de Tuyau **Longueur de Tuyau à Couper**

1/2"	DI	4"
3/4"	DI	4 1/2"
3/4"	CTS	Selon l'ARRÊT du tuyau des lignes sur le té
1"	CTS	Selon l'ARRÊT du tuyau des lignes sur le té
3/4"	IPSDE	Selon l'ARRÊT du tuyau des lignes sur le té


Remarque : Ne pas installer le point de jonction de la connexion en té Retro-Line Mini d'une manière qui rendrait le système inutilisable. Consulter Heat-Line pour toute question relative aux paramètres d'installation en ce qui concerne la facilité d'entretien.



3


- Les systèmes de Retro-Line Mini courts peuvent être poussés sans l'utilisation d'un ruban de tirage ou d'une corde. Pour les systèmes plus longs, ils peuvent exiger l'utilisation d'un ruban de tirage ou d'autre méthode d'installation. Pour les systèmes longs vous pouvez utilisé un aspirateur pour tirer une éponge "la souris" dans le tuyau avec une ligne de maçon 1/8" attachée au système. Ces éponges peuvent être fabriquées à la main ou obtenez-les d'un détaillant Heat-Line. Les système très long, peuvent avoir besoin d'être coupé à l'endroit d'un ou de plusieurs raccords pour donner point d'accès en tirant le Retro-Line Mini. Quand ceci est nécessaire, il est important d'utiliser des raccords Philmac® obtenus d'un détaillant Heat-Line.
- Un guide de 6 pieds est inclus avec les câble Retro-Line Mini de longueur dépassant 90 pieds. Ce guide est votre point d'attache pour tirer le câble à l'intérieur. Si le guide n'est pas requis enlevez le et tout simplement pousser le Retro-Line Mini à l'intérieur du tuyau.
- À un lubrifiant (potable) non-toxique, peut être utilisé pour faire l'insertion de câble ou la poussée de longues longueurs plus faciles.

NOTEZ BIEN: Les systèmes Retro-Line Mini qui sont assez droit jusqu'à 100 pied, la plupart du temps, peut être poussés toute la longueur sans tirer. Le guide Retro-Line Mini est inclus afin d'aider à tirer. Il faut l'utiliser avec délicatesse. Heat-Line, n'est pas responsable des dommages de ce genre.




4

- Lentement poussez /tirez le Retro-line Mini dans le tuyau. Après l'insertion complète, couper la bobine aux perforations, ou aux étiquettes pour enlever le couvercle comme montré. **N'utilisez pas d'instruments pointus.** Complétez l'insertion de Retro-Line Mini jusqu'à ce que le raccord de Philmac soit serrée.



5


- Installez le raccord Philmac sur le tuyau. (Référez-vous à d'installation **5A** pour les tuyaux **DI** ou **5B** pour les tuyaux **CTS/IPSDE**).



5.1A Installer un Raccord DI de Philmac


- Enlevez la noix et divisez la douille de raccord central et la diapositive sur le tuyau.

NOTEZ: Assurez que le cône ou la douille tourné vers l'écrou.




5.2A Installer un Raccord DI de Philmac

- Tapez doucement l'insertion dans le tuyau de préférence avec un objet plat fourchu. Garantisiez que l'anneau torique est correctement placé sur l'insertion. Faites attention de ne pas frapper ou couper la gaine du câble.



5.3A Installer un Raccord DI de Philmac


- Poussez le raccord sur le tuyau avec l'insertion et l'anneau torique. Glissez l'anneau torique et l'écrou jusqu'à ce que le filet de montage soit engagé. Serrez avec une clé anglaise.



5.4A Installer un Raccord DI de Philmac


- Répétez pour l'autre côté.

NOTEZ: NE PAS serrez l'écrou où le fil électrique apparaît comme c'est fait à l'usine.




5.1B Installer un Raccord CTS/IPSE de Philmac

- Coupez le tuyau carré et sans bavure.
- Dévissez les écrous pour exposer 2 fils, mais n'enlever pas le té.




5.2B Installer un Raccord CTS/IPSE de Philmac

- Poussée le tuyau dans le corps Philmac et arrêter à la marque indiquée sur l'extérieur du té. Serrez avec une clé anglaise.



6

- Si utilisé, enlevez le guide de 6'. Coupez le noeud et déplacer le tuyau en mettant sur le côté qui bouge le plus facilement (voir l'encadré).




7

- Après que tous les raccords de plomberie ont été complètement installés, une personne de métier qualifiée ait vérifié l'installation et certifié que le raccord Philmac s'est bien comprimé. Il est fortement recommandé de tester la pression du système avant la mise en service afin de s'assurer que le raccordement est correct.


Référez à l'installation de thermostat et l'isolation sur la page 12.

- **C'est maintenant le temps de revitaliser le système Retro-Line Mini. Suivez soigneusement les instructions de Contrôle de Système Electriques à la page 10/11.**

La faute de terre enfichable (GFC) modèle montré.



Ensemble de corde (CS) modèle montré GFCI circuit de protection requis.





Retro-Line Mini IP (Adaptateur Mâle Fileté) Système qui Protège du Gel un Tuyau d'Eau Potable à Petit Diamètre

Instructions d'Installation

Description

Le Retro-Line Mini IP est fournie d'un adaptateur masculin (MIPT) d'une taille de filetage de 1/2 pouce pour s'interfacer avec n'importe quel matériau de tuyau tel que le polyéthylène, le PEX, le cuivre, le PVC, l'ABS, le fer ou le galvanisé par l'intermédiaire d'un té ou d'un raccord en croix. Un adaptateur mâle de 3/4 de pouce est également disponible sur demande au moment de la commande.

Assurez-vous qu'il n'ait pas d'imperfection dans le tuyau en métal et qu'il ait été ébavuré.

Notez: Pour des diamètres de tuyau plus grand que 1" CTS voir Heat-Line les systèmes Retro-Line.

Contenu de la Trousse

Quantité	Description
1	Retro-Line Mini IP Longueur prédéterminée (GFC illustré)
1	Optionnel – Ensemble de Corde C/S branchement direct

Accessoires Optionnels

HLJ-STAT	NEMA 1 objet Générale 120 V Thermostat seulement enfichable
HLA-120	NEMA 1 objet Générale 120 V Thermostat seulement enfichable
GFA-STAT	Thermostat réglable NEMA 4X 120 V/240 V 30 Amp (pour modèles CS) muni d'un DDFI



Tableaux de Commande pour Retro-Line Mini IP

Produit		Puissance		Diamètre du Raccord		Type d'Ensemble de Corde		IP		Longueur du Câble de Chauffage	
RLM	120 volt Retro-Line Mini	3	3 W/pied @ 50°F (10 W/m @ 10°C)	050	Taille de filetage d'adaptateur mâle 1/2" NPT	GFC	Faute de terre à protégée 5-15P 120V			3 W/pied 120 V	longueur max 130 pied
		5	5 W/pied @ 50°F (16 W/m @ 10°C)	075	Taille de filetage d'adaptateur mâle 3/4" NPT	CS	Ensemble de Corde (Pas de GFCI)			5 W/pied 120 V	longueur max 100 pied

Exemple: **RLM - 3 - 050 - 130 - IP - CS**

REMARQUE: Le câble chauffant est mesuré et coupé à la longueur du système commandé. Une partie de cette longueur demeure dans le raccord d'interface, réduisant légèrement la longueur totale du système assemblé. Le diamètre intérieur du tuyau doit être égal ou supérieur à 0,485". Utiliser avec l'eau froide uniquement.


L'Installation de Retro-Line Mini IP

1

- Enlevez soigneusement de la bobine votre système Retro-Line Mini. Il vient complet avec toutes les pièces. La bobine n'est pas fournie pour système de moins de 40'.




- Il est conseillé d'installer le Retro-Line Mini à son propre circuit (de 15 ampères) par un électricien qualifiée. **N'utilisez pas un fil de rallonge.**


2


- Installez le raccord en té avec un filet femelle de 1/2 pouce (FIPT) pour assurer l'interface avec le filet de 1/2 pouce fourni par Retro-Line Mini (MIPT).
- **Lisser tous les raccords, tubes et tuyaux.**
- Il est recommandé que le câble chauffant soit installé tout droit par le té comme indiqué (l'eau coule à 90 degrés) au lieu d'installer le câble chauffant par la branche.

Remarque: N'installez pas le point de jonction du raccord Retro-Line Mini d'une manière qui rendrait le système inutilisable. Veuillez communiquer avec Heat-Line pour toute question sur les paramètres d'installation en ce qui a trait à la fonctionnalité.


3


- Les systèmes de Retro-Line Mini courts peuvent être poussés sans l'utilisation d'un ruban de tirage ou d'une corde. Pour les systèmes plus longs, ils peuvent exiger l'utilisation d'un ruban de tirage ou d'autre méthode d'installation. Pour les systèmes longs vous pouvez utiliser un aspirateur pour tirer une éponge "la souris" dans le tuyau avec une ligne de maçon 1/8" attachée au system. Ces éponges peuvent être fabriquées à la main ou obtenez-les d'un détaillant Heat-Line.
- Un guide de 6 pieds est inclus avec les câble Retro-Line Mini de longueur dépassant 90 pieds. Ce guide est votre point d'attache pour tirer le câble à l'intérieur. Si le guide n'est pas requis enlevez-le et tout simplement pousser le Retro-Line Mini à l'intérieur du tuyau.
- Un lubrifiant (potable) non-toxique, peut être utilisé pour faire l'insertion de câble ou le poussée plus facilement.

NOTEZ: Le guide Retro-Line Mini est inclus comme afin d'aider à tirer, faut l'utiliser avec délicatesse afin de ne pas briser. Heat-Line, n'est pas responsable des dommages de ce genre.



4

- Lentement poussez / tirez le Retro-line Mini dans le tuyau. Après l'insertion complète, couper la bobine aux perforations, ou aux étiquettes pour enlever le couvercle comme montré.
- **N'utilisez pas d'instruments pointus.** Complétez l'insertion de Retro-Line Mini jusqu'à ce que le raccord de Philmac soit serrée. Un lubrifiant (potable) basé non-toxique, d'eau peut être utilisé pour faire l'insertion de câble ou la poussée de longues longueurs plus faciles.




5

- Enlevez l'écrou du corps d'adaptateur mâle.
- Installez la bande de Téflon ou le fil transige sur le fil.

AVIS: Assurez-vous qu'il n'y a aucun bord tranchant – enlever les bavures.

- Enfillez le corps d'adaptateur mâle dans le té.
- Appliquez le lubrifiant non-toxique ou la graisse pour dépasser la section d'oeillet cachetant de Caoutchouc.
- Glissez le restant du fil chauffant dans le tuyau et serrer l'écrou sur l'adaptateur.




6

- Serrez l'écrou jusqu'à ce que le collier de compression RL soit de 3/16".


IMPORTANT: Assurez-vous à ce que le câble chauffant ne s'enroule pas dans le joint d'étanchéité lorsque l'écrou est serré.

Notez: Ne pas trop serrer! Serré à la main mais une clé peut être utilisée si nécessaire.



7

- Si utilisé, enlevez le guide de 6'. Coupez le noeud et déplacez le tuyau en mettant sur le côté qui bouge le plus facilement (voir l'encadré).
- Après que tous les raccords de plomberie ont été complètement installés, vérifier l'opération du système de pression.




8

- Après que tous les raccords de plomberie ont été complètement installés, un personne de métier qualifiée observer l'installation et certifier que le raccord Philmac s'est bien comprimé. Il est fortement recommandé de tester la pression du système avant la mise en service afin de s'assurer que le raccordement est correct.


Référez à l'installation de thermostat et l'isolation sur la page 12.

- **C'est maintenant le temps de revitaliser le système Retro-Line Mini. Suivez soigneusement les instructions de Contrôle de Système Électriques à la page 10/11.**

La faute de terre enfichable (GFC) modèle montré.




Ensemble de corde (CS) modèle montré GFCI circuit de protection requis.



Raccordement du Circuit Électrique

Vérification du Système Électrique sur Modèle GFC (Prise pour Défaut de Terre)

- Enlevez la fiche Retro-Line Mini de son emballage protecteur.
- Branchez dans une prise de courant dévoué. Prise de courant 120V (5-15R) pour les systèmes de 120V.
- Appuyez sur le bouton « RESET » pour allumer la lumière du dispositif de protection de fuite à la terre. Si la lumière ne s'allume pas encore, vérifiez le courant au prise de courant. Ne déplacer pas ou tripotez le jeu de corde. Si utilisé avec un thermostat il peut être nécessaire d'éviter le contrôle de thermostat et la prise de courant directement dans le réceptacle pour exécuter l'épreuve.
- Appuyez sur le bouton « TEST » et LA LUMIÈRE S'ÉTEINDRA. Ceci indique que le circuit électrique est intacte et bien protégé.
- Appuyez de nouveau le bouton « RESET » et LA LUMIÈRE S'ALLUMERA. Ceci indique que le courant se rend à votre Retro-Line Mini.
- Suivre cette procédure d'essai avant chaque saison ou mensuellement durant l'opération.



Notez: Le modèle GFCI présente ne représente pas nécessairement le GFCI réelle.

Votre Retro-Line Mini est maintenant complètement fonctionnelle.

Si en aucun temps, votre Retro-Line Mini cesse de fonctionner, consultez votre électricien ou Heat-Line pour obtenir de l'aide 1 800 584-4944.

Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Branchement Direct dans une Boîte de Jonction Électrique pour les Modèles (CS)

Notez: Le modèle « CS » doit être installé par un maître-électricien et doit être inspecté par l'autorité compétente une fois l'installation terminée.

- S'assurer que le système Retro-Line Mini est installé sur un circuit muni d'un dispositif de protection contre le défaut à la terre et d'une protection de surintensité appropriée au calibre du conducteur du circuit et à la longueur du câble chauffant.
- Confirmer que l'alimentation électrique est débranchée avant de continuer.
- Enlever le couvercle de la boîte de jonction approuvée.
- Utiliser l'embout protecteur et insérer le fils amovible dans la boîte de jonction.
- Raccorder les fils appropriés à l'aide des capuchons de connexion approuvés. Associer le fil blanc au fil blanc, le fil noir au fil noir et le fil vert au fil vert. S'il s'agit d'une boîte de jonction métallique


ou d'un boîtier en métal, il faut associer le fil vert à la vis de mise à la terre et s'assurer ensuite que la vis est bien serrée.

- Vérifier deux fois que les fils sont solidement branchés.
- Installer le couvercle de boîte de jonction.
- Mettre le circuit sous tension et vérifier le bon fonctionnement du dispositif de protection contre le défaut à la terre en appuyant sur les boutons « TEST » et « RESET ».
- Tester le disjoncteur différentiel de fuite à la terre au début de chaque saison et une fois par mois durant la période d'utilisation.


Votre système Retro-Line Mini est maintenant entièrement fonctionnel.

Si votre système Retro-Line Mini devenait défectueux, communiquez avec un électricien de votre région, ou communiquez avec Heat-Line en composant le 1 844 584-5474 pour obtenir de l'aide.

Boîte de Jonction Non Métallique



Boîte de Jonction Métallique



Branchement Direct dans une Boîte de Jonction Électrique pour les Modèles (CS) Muni d'un Thermostat GFA-STAT (FPT-130)


- A. S'assurer que le système Retro-Line Mini est installé sur un circuit muni d'un dispositif de protection contre le défaut à la terre et d'une protection de surintensité appropriée au calibre du conducteur du circuit et à la longueur du câble chauffant.

Notez: Le GFA-STAT (FPT-130) comprend dispositif de protection contre le défaut à la terre.
- B. Confirmer que l'alimentation électrique est débranchée avant de continuer.
- C. Retirer le couvercle avant du thermostat GFA-STAT.
- D. Retirer l'embout protecteur noir du fils amovible du Retro-Line Mini.
- E. Utiliser l'embout protecteur et insérer le fils amovible dans le thermostat GFA-STAT.
- F. Suivre les directives en matière d'électricité énoncées dans le manuel compris avec le thermostat GFA-STAT (FPT-130).**
- G. Vérifier deux fois que les fils sont bien branchés.
- H. Mettre le circuit sous tension et vérifier le bon fonctionnement du dispositif de protection contre le défaut à la terre en appuyant sur les boutons « TEST » et « RESET ».
- I. Tester le disjoncteur différentiel de fuite à la terre du thermostat GFA-STAT au début de chaque saison et une fois par mois durant la période d'utilisation.

Votre système Retro-Line Mini est maintenant entièrement fonctionnel.

Si votre système Retro-Line Mini devenait défectueux, communiquez avec un électricien de votre région, ou communiquez avec Heat-Line en composant le 1 844 584-5474 pour obtenir de l'aide.





GFA-STAT



L'Installation de Thermostat et l'Isolation

Les Thermostat et les minuteries ne sont pas nécessaire pour faire fonctionner le système de Retro-Line Mini. Un thermostat peut cependant être ajouté au cycle de droit le câble chauffant dans marche/arrêt l'opération économisant la consommation électrique et utilisé pour maintenir une certaine température.

On recommande **l'Isolation** pour toutes les nouvelles installations, même où la pipe doit être enterré. Pour les applications de tuyau existant, l'isolation est seulement nécessaire où le tuyau est exposée aux température extérieurs ambiante, et/ou où le tuyau est au dessus de la terre.



Garantie Limitée

Pendant les périodes de temps et le sujet aux conditions ci-après présentées. Heat-Line réparera ou remplacera à l'utilisateur original n'importe quelle portion de votre produit de Retro-line Mini qui s'avère défectueux dans le matériel ou le travail professionnel de Heat-Line. Contactez Heat-Line ou votre technicien d'installation pour service de la garantie.

En tout temps, Heat-Line se garde le droit et l'option de déterminer soit de réparer ou de remplacer l'équipement, la pièce ou la composant défectueuse. **Domage dû en raison des événements naturels ou les conditions au-delà du contrôle de Heat-Line ne sont pas COUVERTES SELON CETTE GARANTIE.**

PÉRIODE DE GARANTIE USUELLE: 60 mois de la date d'achat ou 63 mois de la date de fabrication selon la première échéance.

PÉRIODE DE GARANTIE PROLONGÉE: 120 mois de la date d'achat ou 123 mois de la date de fabrication selon la première échéance.

LES ACCESSOIRES, LES COMPOSANTES, L'ÉLECTRONIQUES: pas fabriqués par Heat-Line seront couverts selon les limitations de la garantie du fabricant originel.

FRAIS DE SERVICE, ETC.: Heat-Line ne sera **DANS AUCUN CAS** responsable de ni frais de service ni autres coûts contractés par un client lors du démontage et/ou remontage de tout produit, pièce ou composant quelconque de Heat-Line.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS:

- (a) Aux défauts ou au fonctionnement défectueux consécutifs au manquement d'avoir installé, opéré ou entretenu cet ensemble selon les instructions imprimées et fournies;
- (b) Aux problèmes de fonctionnement consécutifs au mauvais usage, à l'accident ou à la négligence;
- (c) Aux services normaux de l'entretien et
- (d) Aux parties non utilisées conformément aux codes locaux applicables, l'ordonnance et les bonnes pratiques commerciales;
- (e) Si l'unité est déplacée de son endroit original d'installation ou;
- (f) Si l'unité est utilisée pour les buts autre que pour qu'il a été conçu et fabriqué,
- (g) À l'artifice de faute de terre intégrant et à l'électronique rattachée.

AMÉLIORATIONS DES PRODUITS: Heat-Line se réserve le droit de changer ou améliorer ses produits et toutes composantes quelconque sans être obligé de fournir un tel changement ou amélioration aux ensembles vendus et expédiés antérieurement à ces changements ou amélioration.

EXCLUSIONS À LA GARANTIE: Concernant tout produit Heat-Line, la garantie est strictement limitée à la période du temps indiquée et n'entraînera aucune obligation après son expiration. Il n'y aura aucune garantie en incluant n'importe quelles garanties impliquées ou valeur commerciale ou aptitudes pour n'importe quel achat. Aucune garantie faite par un délégué de Heat-Line ou représentation ne peut ni varier ni augmenter les provisions de ceci.

LIMITATIONS DE LA RESPONSABILITÉ: En aucun cas Heat-Line n'est pas responsable des dommages indirects, imprévus, ou spéciaux consécutifs à n'importe quel produit ou pièce de Heat-Line d'une manière quelconque. Par manque de preuve convenable de la date d'achat, la date où cette garantie entrera en vigueur sera basée sur la date de la fabrication plus de 90 jours.

Heat-Line
Un Système de Protection Contre le Gel
 1095 Green Lake Road
 Algonquin Highlands, ON Canada
 KOM 1S0
 Fr : 1 844 584-5474
 Tel : 1 705 754-4545
 1 800 584-4944
info.fr@heatline.com / info@heatline.com
www.fr.heatline.com / www.heatline.com

Heat-Line, Retro-Line, Retro-FM, Retro-DWS et CARAPACE sont des marques enregistrées de la société de Heat-Line. Philmac est une marque enregistrées de la société de Philmac Pty Ltée.

Important: Toutes les informations, y compris les illustrations, sont considérées comme fiables. Cependant, les utilisateurs, doivent évaluer indépendamment l'adéquation de chaque produit à leur application particulière. Heat-Line, une divisions de Christopher MacLean Ltée., ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations et décline toute responsabilité quant à leur utilisation. Les seules obligations de Heat-Line sont celles énoncées dans les conditions générales de vente de Heat-Line pour ce produit. Et en aucun cas Heat-Line ne sera responsable des dommages accessoires, indirects ou consécutifs résultant de la vente, de la revente, de l'utilisation, ou une mauvaise utilisation de produit. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. De plus, Heat-Line se réserve le droit d'apporter des modifications – sans notification à l'acheteur – au traitement ou aux matériaux qui n'affectent pas la conformité aux spécifications applicables.

FÉLICITATIONS!

Vous venez d'acheter le système de protection de gel intérieur le plus avancé disponible sur le marché, soutenu selon la meilleure garantie offerte dans l'industrie. Votre système Retro-Line Mini vient avec une garantie limitée de 5 année standard avec une garantie limitée de 10 année optionnelle disponible.

~ La garantie s'applique seulement à l'acheteur original du produit et n'est pas transmissible à tout moment pour une raison quelconque. Le formulaire de garantie doit être remplie et rendue à Heat-Line dans 6 mois de date de facture ou la date de fabrication d'unité plus 9 mois pour être éligible pendant les 10 an de la garantie ~

ADRESSE POSTALE DE PROPRIÉTAIRE

Nom _____
 Adresse _____

 Ville _____
 Prov/État _____ Postal/ZIP _____
 Pays Canada USA Other: _____
 Tél. Résident _____
 Courriel _____

ADRESSE D'INSTALLATION (si différente que postage)

Nom _____
 Adresse _____

 Ville _____
 Prov/État _____ Postal/ZIP _____
 Pays _____
 Tél. autre _____

INFORMATION DE PRODUIT

Code de Produit _____
 # de Série _____
 Longueur _____

Type d'Installation: Lac/Rivière
 Puit
 Municipal
 Autre: _____

INFORMATION DE GARANTIE

Garantie limitée de 5 ans: **INCLUDE**

Garantie limitée de 10 ans: 1,75 \$/pi (Minimum de 75,00\$)

DÉTAILS DE PAIEMENT POUR GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANNÉE

Longueur du Système*

Unités de 1 à 550 pieds = 1,75\$ par pied OU 75,00\$ minimum

* Pour longueur coutume impliquant les pouces arrondir jusqu'au pied le plus proche.

Longueur du Système* _____

x 1,75\$/pi

= Sous Total _____

Taxes et Devises

Si une Adresse Canadienne: Sous Total: _____
 Provincial Tax %: _____ Taxe Due: _____
 Total en Monnaie CDN: _____

Si un Adresse U.S. ou Autre Pays: Pas de Taxes
 Total en Monnaie US: _____

MÉTHODE DE PAIEMENT

Chèque

Enfermez et discernez à Heat-Line pour le montant complète

Carte de Crédit:

Mastercard

ou

Visa

Nom sur la Carte: _____

Numéro de Carte: _____

Date d'Expiration: _____

GARANTIE LIMITÉE

Au cours de la période indiquée et sujet aux conditions qui suivent, Heat-Line s'engage à réparer ou remplacer pour les personnes qui ont acheté toute partie de produit Retro-Line Mini qui est considéré comme présentant une défectuosité de matière ou de fabrication de la part de Heat-Line. Pour tout service garanti veuillez contacter le détaillant autorisé de Heat-Line le plus près.

Heat-Line aura et gardera à tout moment le droit exclusif et l'option de déterminer soit réparer soit remplacer l'ensemble, les pièces ou les composantes défectueuses. **Des dommages causés par la foudre ou par les conditions non contrôlés par Heat-Line ne seront pas couverts par cette garantie.**

PÉRIODE DE GARANTIE USUELLE: 60 mois de la date d'achat ou 63 mois de la date de fabrication, selon la première échéance.

PÉRIODE DE GARANTIE PROLONGÉE: 120 mois de la date d'achat ou 123 mois de la date de fabrication, selon la première échéance.

LES ACCESSOIRES, LES COMPOSANTE ,L'ÉLECTRONIQUES: Pas fabriqués par Heat-Line seront couverts selon les limitations de la garantie du fabricant originel.

FRAIS DE SERVICE, ETC.: Heat-Line ne sera **DANS AUCUN CAS responsable de frais de service ni autres coûts contractés** par un client lors du démontage et/ou remontage de tout produit, pièce ou composante quelconque de Heat-Line.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS:

(a) Aux défauts ou au fonctionnement défectueux consécutifs au manquement d'avoir installé, opéré ou entretenu cet ensemble selon les instructions imprimées et fournies;

PREUVE D'ACHAT

Si une preuve de copie d'achat est soumise avec ce formulaire de demande de garantie, la période de garantie sera efficace à partir de la date de facture. En absence de preuve appropriée d'achat, la date d'entrée en vigueur de cette garantie sera basée sur la date de fabrication d'unité plus 3 mois.

Preuve d'achat (facture) attaché: Oui Non

En signant ci-dessous, vous confirmez que vous avez lu et comprenez le document de garantie limitée.

Signer: _____

Date: _____

Le formulaire de garantie doit être remplie et retourne à Heat-Line dans 6 mois de la date de facture ou la date de fabrication d'unité plus 9 mois pour avoir droit pendant 10 an a prolongé la garantie.

Heat-Line, Retro-Line, Retro-FM, Retro-DWS et CARAPACE sont des marques enregistrées de la société de Heat-Line. Philmac est une marque enregistrées de la société de Philmac Pty Ltée.

Heat-Line Un Système de Protection Contre le Gel

1095 Green Lake Road / Algonquin Highlands, / K0M 1S0 / info_fr@heatline.com / www.fr.heatline.com
ON Canada